

Zamawiający: Powiatowy Urząd
Miejski w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Wolności 1
83-100 Nowy Dwór Gdański
NIP 770-010-0000

Nowy Dwór Gdański, dnia 03.03.2009 r.

Znak sprawy: 1/D/2009

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/D/2009 opublikowanego w BZP na portalu UZP w dniu 20.02.2009 r. nr 35296-2009 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2319G Kępiny Male-Kępki o dł. 1,560km”**

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655) przekazuje treść zapytania dotyczącego SIWZ, które wpłynęło do Zmawiającego w dniu 02.03.2009 r. wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie

*Dotyczy SIWZ kosztorysu ofertowego pkt 14 D-05.03.24 cienka warstwa ścieralna „na gorąco” gr. 2,0 cm
Prosimy o wyjaśnienie jakiego typu masę należy zastosować na cienką warstwę ścieralną: MNU, SMA czy beton asfaltowy?*

Odpowiedź

Zgodnie z pkt 14 kosztorysu ofertowego D-05.03.24 na cienką warstwę ścieralną „na gorąco” gr. 2,0 cm należy zastosować masę typu MNU.

DYREKTOR


inż. Andrzej Szymański