

Nowy Dwór Gdański, dnia 29.04.2009 r.

Znak sprawy 3/D/2009

WYJAŚNIENIE

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 3/D/2009 opublikowanego w BZP na portalu UZP w dniu 21.04.2009 r. nr 114740-2009 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Przebudowa dróg powiatowych:**

- 1. Nr 2333G odcinek Drewnica – Drewnica o dł. 296,95 m**
- 2. Nr 2332G odcinek rzeka Wisła – Drewnica o dł. 214,34 m”**

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655) przekazuje treść zapytania dotyczące treści, które wpłynęło do Zmawiającego w dniu 28.04.2009 r. wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie

Zwraca się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności i potwierdzenie przyjętej technologii, zgodnie z zaleceniami Instytutu Badawczego Dróg i Mostów(zeszyt 66) oraz wytycznymi producentów geokompozytów.

Wyżej wymienione zlecenia, wykazują, że przykrycie geokompozytów, warstwami ścieralnymi z mieszanek mineralno-asfaltowych, powinno być mniejsze niż ośmiocentymetrowe.

Według opisu technicznego (pkt.4- zakres prac), na odcinkach W6-W8 i W9-W10, należy wykonać warstwę ścieralną MMA – gr. 4 cm, natomiast w przedmiarach(poz.2.7), przyjęty jest cienki dywanik z asfaltobetonu gr. 2 cm.

Zgodnie z naszą wiedzą i doświadczeniem, ułożenie na gekompozycie warstwy ścieralnej grubości 4 cm, jest niewystarczające, a jego negatywnym skutkiem mogą być tzw. odbicia siatki.

Odpowiedź

1. Należy wykonać warstwę ścieralną z mieszanki mineralno – bitumicznej MNU o gr. 2 cm na przebudowę odcinków dróg:
 - **Nr 2333G odcinek Drewnica – Drewnica o dł. 296,95 m**
 - **Nr 2332G odcinek rzeka Wisła – Drewnica o dł. 214,34 m.**
2. Siatkę z włókna szklanego należy zastosować pomiędzy wierzchołkami W6 - W8 i W9 - W10 na istniejącej nawierzchni.