

STAROSTWO POWIATOWE  
w NOWYM DWORZE GDAŃSKIM  
ul. Sikorskiego 23  
82-100 Nowy Dwór Gdański  
REG.170753638 NIP 579-17-87-021  
OSO-3421-6/1/09

Nowy Dwór Gdański 02.09.2009r.

**WYKONAWCY**  
(wszyscy)

dotyczy: pisma od wykonawcy z dnia 31.08.2009r. o wyjaśnienie treści specyfikacji:

Treść pisma:

Dotyczy: Budowa boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”

W nawiązaniu do przedmiotowego postępowania zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Jaki typ nawierzchni poliuretanowej należy wycenić, specyfikacja wskazuje EPDM, natomiast projekt techniczny zawiera opis typu NATRYSK.
2. Jaki rodzaj wypełnienia sztucznej trawy należy wycenić, czarny EPDM z recyklingu, czy z produkcji pierwotnej.

Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi na pismo, Zamawiający wyjaśnia:

1. Wprowadza się zmianę w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia: W Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia, pkt 2.2 o treści: 2.2. Budowę boiska wielofunkcyjnego, uniwersalnego o wymiarach 30 x 44 m o powierzchni 1320 m<sup>2</sup> Podbudowa :I Sposób - **Podbudowa przepuszczalna**. Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ). Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową ( załącznik nr 3 do SIWZ) do i STW ( załącznik nr 2 do SIWZ).**Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego nawierzchnia poliuretanowa** wykonana o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST(załącznik nr 2 do SIWZ) **Technologie układania nawierzchni:** Technologia typu EPDM – nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET (w przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana) Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.

**Wyposażenie do piłki koszykowej**

- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki
- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 2 sztuki
- mechanizm regulacji wysokości - 2 sztuki
- konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach - 2 sztuki

**Wyposażenie do piłki siatkowej**

- słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka), - 2 sztuki
- siatka do siatkówki - 1 sztuka

**Wyposażenie do piłki ręcznej**

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki
- siatki do bramek - 2 sztuki

Zastępuje się treścią:

W Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia, pkt 2.2 o treści: Budowę boiska wielofunkcyjnego, uniwersalnego o wymiarach 30 x 44 m o powierzchni 1320 m<sup>2</sup> Podbudowa :I Sposób - **Podbudowa przepuszczalna**. Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ). Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową ( załącznik nr 3 do SIWZ) do i STW ( załącznik nr 2 do SIWZ).**Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego nawierzchnia poliuretanowa** wykonana o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST(załącznik nr 2 do SIWZ) **Technologie układania nawierzchni:** Technologia typu NATRYSK – na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET (w przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana). Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm.

**Wypożyczenie do piłki koszykowej**

- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki
- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 2 sztuki
- mechanizm regulacji wysokości - 2 sztuki
- konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach - 2 sztuki

**Wypożyczenie do piłki siatkowej**

- słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka), - 2 sztuki
- siatka do siatkówki - 1 sztuka

**Wypożyczenie do piłki ręcznej**

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki
  - siatki do bramek - 2 sztuki
2. Dopuszcza się stosowanie wypełnienia nawierzchni czarnym granuletem EPDM z recyklingu, o ile ten spełnia odpowiednie normy techniczne przewidziane dla tego materiału.
  3. Reszta dokumentacji pozostaje bez zmian.

inspektor ds. zamówień publicznych

  
Roman Gaza