

Znak sprawy 3/CH/2009

WYJAŚNIENIE

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 3/CH/2009 opublikowanego w BZP na portalu UZP w dniu 19.10.2009 r. nr 358252-2009 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Budowa chodnika w miejscowości Myszewo na drodze powiatowej Nr 2303G Myszewko – Rychnowo Żuławskie ”**

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655) przekazuje treść zapytania dotyczącego treści, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 27.10.2009 r. wraz z wyjaśnieniem dotyczącym Załącznika nr 2 – Formularz Kosztorysu ofertowego:

Pytanie

1. *Poz. 1.4 prosimy o podanie miejsca i odległości odwozu gruzu z rozbiórki.*
2. *Poz. 2.15 z uwagi na to, iż z przedmiaru nie wynika , że humus należy pozyskać z terenu budowy (brak pozycji zdjęcia warstwy humusu) prosimy o podanie miejsca i odległości odkładu humusu.*
2. *Poz.2.16 prosimy o podanie rodzaju kruszywa i szerokości sączków.*
3. *Poz. 2.17 17 Na jaką grubość należy uzupełnić pobocza? Czy mieszanka odsiewek żwirowych i łamanych i gruntu jest materiałem inwestora ?Jeżeli tak, to prosimy o podanie miejsca i odległość dowozu*

Odpowiedź

1. *poz. 1.5 i 1.6 wywóz gruzu leży po stronie wykonawcy i wykonawca sam określa miejsce wywozu.*
2. *Humus należy pozyskać z poz. 2.1 koryto pod chodnik. Humus z koryta należy złożyć na poboczu przy placu budowy.²*
3. *Wymiary sączka 30x30 cm, kruszywo odsiewki łamane 5-30 mm*
4. *Uzupełnienie poboczy przyjąć do grub. 10 cm. Materiał Wykonawcy.*