

Znak sprawy 1/CH/2009

WYJAŚNIENIE

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/CH/2009 opublikowanego w BZP na portalu UZP w dniu 12.10.2009 r. nr 354980-2009 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ **Budowa chodnika w miejscowości Wiercimy na drodze powiatowej nr 2345G (Chlebówka – Myszewo) – Rakowo – Wierciny – Kępki w km 16+510 do km 17+010**”

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655) przekazuje treść zapytania dotyczącego treści, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 27.10.2009 r. wraz z wyjaśnieniem dotyczącym Załącznika nr 2 – Formularz Kosztorysu ofertowego:

Pytanie

1. *Poz. 1.7 Jaką ilość należy przyjąć do wyliczeń?
663,14 m², czy zgodnie z przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym z dokumentacji projektowej 663,138 m² ?*
2. *Poz. 2.15 Jaką ilość należy przyjąć do wyliczeń?
47,367 m², czy zgodnie z przedmiarem i kosztorysem ofertowym z dokumentacji projektowej 473,67 m² ?*
3. *Poz.2.16 Prosimy o podanie rodzaju kruszywa i szerokości sączku?*
4. *Poz. 2.17 Na jaką grubość należy uzupełnić pobocza? Czy mieszanka odsiewek żwirowych i łamanych i gruntu jest materiałem inwestora ?Jeżeli tak, to prosimy o podanie miejsca i odległość dowozu.*

Odpowiedź

1. Należy przyjąć ilość do wyliczeń z dokumentacji czyli 663,138 m²
2. Należy przyjąć ilość do wyliczeń z dokumentacji czyli 473,67 m²
3. Wymiary sączka 30x30 cm, kruszywo odsiewki łamane 5-30 mm
4. Uzupełnienie poboczy przyjąć do grub. 10 cm. Materiał Wykonawcy.