

Nowy Dwór Gdański, 2012.02.08

IP/03-02/12

1148/12

f

Powiat Nowodworski
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

Dotyczy: przetarg nieograniczony pn: „Przebudowa dróg powiatowych w: Solnicy – Orlińcu; Łaszce – Sztutowie, jako kompleksowe zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i turystycznej powiatu nowodworskiego”.

[REDAKCYJA] zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ:

1. Zgodnie z pkt. 6 działu III „Udostępniony Wykonawcom przedmiar robót służy, jako materiał poglądowy pomocny przy obliczaniu ceny oferty i przygotowaniu kosztorysu ofertowego niezbędnego w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych.”
W związku z powyższym prosimy o uściślenie, jakie pozycje powinien zawierać kosztorys ofertowy. Czy załączenie uproszczonego kosztorysu, niezgodnego z załączonymi przedmiarami, będzie wystarczające i nie będzie wymagało uzupełnień o pozycje przedmiaru Inwestora?
Prosimy o wyjaśnienie, jak będą porównywane oferty, skoro ilości robótbrane do wyceny będą mogły się różnić?
2. Podana w SIWZ łączna długość dróg wynosi: 7 501,35 mb.
Jednocześnie Inwestor wymaga wykonania własnych pomiarów. Czy jeśli oferta, będzie zawierała wycenę innych niż w przedmiarach ilości, Inwestor uzna ją za ważną?
3. W opisie konstrukcji na drodze Solnica - Orlińiec, projektant przyjął wyrównanie asfaltobetonem BA 0/16 średnio 7÷10cm. Natomiast w przedmiarach przyjęto 5cm. Jakie ilości mieszanki mineralno-bitumicznej na warstwę wyrównawczą należy przyjąć do obliczeń?
Jakie ilości będą wymagane w wykonawstwie i jakie będą rozliczone?
Czy jeśli jedni oferenci przyjmą warstwę wyrównawczą zgodnie z przedmiarami grubości 5 cm na powierzchni 19 859,6m², tj. ok. 2 480t, natomiast inni warstwę grubości 7cm (3 475t), 8cm (3 972t), 9cm (4 468,4t), lub 10cm (4 965t), to oferty te będą porównywane tylko cenowo i najniższa cenowo oferta wygra?
Różnice przy przyjęciu warstwy wyrównawczej grubości 5cm, a przy grubości 10cm mogą wynosić nawet ok. 900 tysięcy złotych.

4. W opisie konstrukcji na drodze Łaszka - Sztutowo, projektant przyjął wyrównanie asfaltobetonem BA 0/16 średnio 7÷10cm. natomiast w przedmiarach przyjęto 6 cm.
Jakie ilości mieszanki mineralno-bitumicznej na warstwę wyrównawczą należy przyjąć do obliczeń?
Jakie ilości będą wymagane w wykonawstwie i jakie będą rozliczone?
Czy jeśli jedni oferenci przyjmą warstwę wyrównawczą zgodnie z przedmiarami grubości 6cm na powierzchni 17 647,15 m², tj. ok. 2 647t, natomiast inni warstwę grubości 7cm (3 088t), 8cm (3 529t), 9 cm (3 970t), lub 10cm (4 411t), to oferty te będą porównywane tylko cenowo i najniższa cenowo oferta wygra?
Różnice przy przyjęciu warstwy wyrównawczej grubości 6cm, a przy grubości 10cm mogą wynosić ok. 1 764t tj. ok. 600 tysięcy złotych.
5. Zgodnie z działem X, pkt. 9 „Niekompletność oferty spowoduje jej odrzucenie w czasie trwania procedury rozpatrywania złożonych ofert”.
W związku z powyższym prosimy o uściślenie, jakie pozycje kosztorysowe należy zamieścić w kosztorysie ofertowym - uproszczonym.
Czy wystarczające będzie podanie ceny działów, np. roboty rozbiórkowe, ziemne itp. bez wyszczególnienia poszczególnych pozycji kosztorysowych?