

OSO.272.1.7.2012.RG

WYKONAWCY

Dotyczy: udzielenia wyjaśnień na zapytanie nr 6 ujęte w pismach jednego z Wykonawców z dnia 10.02.2012r, nr GM/0124/2012 oraz z dnia 14.02.2012r, nr GM/0137/2012, w postępowaniu przetargowym na „Przebudowę dróg powiatowych w: Solnicy – Orlińcu; Łaszce – Sztutowie, jako kompleksowe zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i turystycznej powiatu nowodworskiego.”

1. W odpowiedzi na pytanie nr 1, informujemy, że Zamawiający umieścił na stronie internetowej <http://bip.nowydworgdanski.pl> „Ogólne warunki umowy”.
2. W odpowiedzi na pytanie nr 2 i 3, informujemy, że wycinka drzew jest przewidziana w treści Decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla danej inwestycji”, natomiast uzyskanie Decyzji na wycinkę drzew jest w trakcie realizacji i Zamawiający jest odpowiedzialny za jej uzyskanie.
3. W odpowiedzi na pytanie nr 4 informujemy, że Zamawiający umieścił na stronie internetowej <http://bip.nowydworgdanski.pl> „Decyzję o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla danej inwestycji”.
4. W odpowiedzi na pytanie nr 5, informujemy, że Zamawiający umieścił na stronie internetowej <http://bip.nowydworgdanski.pl> „ Badania geotechniczne dla określenia warunków gruntowo – wodnych przedmiotowych dróg”, dla remontu dróg powiatowych.
5. W odpowiedzi na pytanie nr 6, informujemy, że rozstaw słupków i miejsce ich usytuowania w zaprojektowanych barierach drogowych SP 09-5, należy dostosować do wytycznych producenta. Należy także przewidzieć zakończenie ukośne barier.
6. W odpowiedzi na pytanie nr 7, informujemy, że przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 7 dni od podpisania umowy.
7. W odpowiedzi na pytanie nr 8, informujemy, że po wprowadzeniu stosownych zmian do SIWZ, Zamawiający nie wymaga składania w ofercie kosztorysów ofertowych oraz przedmiarów robót.
8. W odpowiedzi na pytanie nr 9, informujemy, że po wprowadzeniu stosownych zmian do SIWZ, Zamawiający umieścił na stronie internetowej <http://bip.nowydworgdanski.pl> „Ogólne warunki umowy”.
9. W odpowiedzi na pytanie nr 10, informujemy, że w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT, zmiana ceny wynagrodzenia będzie brutto.
10. W odpowiedzi na pytanie nr 11; 12;13;14;15;16;17;18;19, informujemy, że: patrz pkt 8. odpowiedzi.
11. W odpowiedzi na pytanie nr 20, informujemy, iż należy w tym przypadku przyjąć rozwiązanie zgodne z projektem budowlanym, czyli rozbieranie barier betonowych.
12. W odpowiedzi na pytanie nr 21;22, informujemy, że Zamawiający umieścił na stronie internetowej <http://bip.nowydworgdanski.pl> przekroje przedmiotowych dróg.
13. W odpowiedzi na pytanie nr 23, informujemy, że w opublikowanych na stronie internetowej <http://bip.nowydworgdanski.pl> przekrojach przedmiotowych dróg, w przekroju nr 10 oraz planie sytuacyjnym nie występują poszerzenia.
14. W odpowiedzi na pytanie nr 24, informujemy, że zjazd nr 38 jest poza opracowaniem projektowym.
15. W odpowiedzi na pytanie nr 25, informujemy, że zjazd „0” w km. 0+047,83, jest zaliczony do skrzyżowania i ujęty w powierzchni nawierzchni.
16. W odpowiedzi na pytanie nr 26, informujemy, że patrz pkt 8. odpowiedzi.
17. W odpowiedzi na pytanie z pisma GM/0137/2012, informujemy, że Zgodnie z § 21 pkt1, Ogólnych warunków umowy; w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa Budowlanego i Kodeksu Cywilnego.

Inspektor ds. zamówień publicznych


Roman Giza