



STAROSTA NOWODWORSKI

Nowy Dwór Gdański 2015-03-31

OSO.255.1.2015.RG

SEK. 1710.2.2015

KOMENDA POWIATOWA PSP NOWY DWÓR GD. WPEŁNIŁO - WYSŁAŁO	
dnia	31.03.2015
L.dz.
	podpis

Sz. P.
Krzysztof Ostasz
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Nowym Dworze Gdańskim

dot. Decyzji z dnia 13.03.2015r., Nr PR.5580.3.2.2015.JG

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.), oraz § 4 ust. 2 pkt 4 tir. a rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719), informuje o wykonaniu Nakazu nr 4 przedmiotowej decyzji, dotyczącego: oznakowania kurka głównego gazu.

Nakaz został wykonany poprzez oznakowanie, zgodnie z Polską Normą: PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe.

STAROSTA

mgr Zbigniew Ptak

inspektor ds. zamówień publicznych

Roman Gaza

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23

Tel.: (55) 247-36-68
e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl

Fax: (55) 247-36-70
www.nowydworgdanski.pl